



C210354 (01 02 03)



2015150423V

嘉誉测试
WWW.SDJIAJU.COM.CN

正本

检验检测报告

山嘉测 (2021) 第 C210354-02 号

项目名称: 二分厂排水项目

委托单位: 山东新华制药股份有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2021年04月01日



山东嘉誉测试科技有限公司

检测结果

山嘉测 (2021) 第 C210354-02 号

第 1 页 共 1 页

1. 委托单位: 山东新华制药股份有限公司

2. 样品类别: 污水

3. 现场样品描述: 污水: 详见污水检测结果表

4. 采样日期: 2021 年 03 月 24 日

5. 测试日期: 2021 年 03 月 24 日-2021 年 03 月 27 日

6. 污水检测依据及结果

6.1. 污水检测依据

| 序号 | 参数 | 检测标准 | 使用设备及编号 | 检出限 |
|----|----|--|--|-----------|
| 1 | 总镍 | HJ 776-2015 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 5110 全谱直读电感耦合等离子体原子发射光谱仪 (ICP-OES) 128 | 0.007mg/L |

6.2. 污水检测结果

| 采样点位 | 采样日期 | 样品编号 | 检测参数 | 现场样品描述 |
|------------------|-----------|--------------------|----------|-------------|
| | | | 总镍(mg/L) | |
| 205 车间总镍处理设施总排放口 | 03 月 24 日 | C210354-02-W-1-1-1 | 0.018 | 无色, 无味, 无浮油 |
| | | C210354-02-W-1-1-2 | 0.017 | 无色, 无味, 无浮油 |
| | | C210354-02-W-1-1-3 | 0.021 | 无色, 无味, 无浮油 |
| 注: 生产负荷: >75% | | | | |



报告结束

编制人: 穆婉莹

审核人: 刘丽红

批准人: 穆婉莹

签发日期: 2021-4-01